

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित
वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33एवं43(2)(3)के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ज) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पत्ता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन :—GANPAT RAI SALARPURIA, SARASWATI VIDYA MANDIR, Nagrakothi Champanagar Bhagalpur.
2. भवन का निर्माण वर्ष :—1997
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र(आौपवंधिक/अंतिम/नवीनीकरण वर्ष):— नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण तिथि :— 15.05.2018
5. भवन अधिभोग का प्रकार :— शैक्षणिक
6. उप कब्जे (Sub-occupancy)के प्रकार :— रक्कूल (नर्सरी से बारहवीं तक)
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में) :—06.मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई :—09 मीटर
9. विजली लाईन्स से भवन की दूरी:— 25 मी०
10. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में) :— 5001.37 वर्ग मी०,राष्ट्रीय ल्लॉक मिलाकर।
11. मजिलों की संख्या :—वी+जी+1
12. तलघर की संख्याँ :—01 अदद (आंशिक भाग में)
13. स्टिल्ट / भूतल की संख्या:—01—01
14. ल्लॉक की संख्या:—03
15. प्रति मजिल औसत प्रवासी भार:— असामान्य।
16. मजिलावार (क्षेत्रफल / अधिवासियों की संख्या):— वरिष्ठ माध्यमिक खण्ड—1557.99, माध्यमिक खण्ड—3247.
20. पुस्तकालय—196.28 वर्ग मी० / कुल 1350 वच्चे पढ़ते हैं।
17. पहुँच सड़क / रस्ती (नाम एवं चौडाई):— विश्वविद्यालय पथ नाथनगर रोड भागलपुर / चौडाई—30 फिट
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?— हाँ, पक्की सड़क है।
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है?— नहीं।
20. पहुँच / खुले रथान और ल्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट वैक की चौडाई:—आगे 30 फिट, अन्य 03 तरफ—खुला रथान है।
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर धूमने के लिए वाहन का पहुँच:—वाहन सुगमता से जाती है।
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौडाई एवं उचाई है?— हाँ, वाहन स्कूल के अंदर आसानी से प्रवेश करेगी।
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):— चिन्हित नहीं है।
24. खुले रथान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):—04 मी०
25. प्रवेश द्वार की संख्या:—02
26. निकासी द्वार की संख्या :—02
27. प्रवेश / निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला रथान :—हाँ है।

28. आंतरिक सीढ़ी(संख्या /ट्रीड्स की चौडाई / राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैण्ड रेल की उँचाई):-04 अदद शैक्षणिक-सह प्रशासनिक भवन /4.5 फिट/06 इंच/30 इंच (सभी सिद्धियाँ वरामदा में एक-दूसरे से जुड़ा है।)
29. बाहरी सीढ़ी (संख्या /ट्रीड्स की चौडाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैण्ड रेल की उँचाई):-छात्रावास में 02 अदद /05 फिट/06 इंच/30 इंच (सभी सिद्धियाँ वरामदा में एक-दूसरे से जुड़ा है।)
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुडे हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):-25 मी।
31. रैम्प(संख्या /चौडाई /स्टीप) :-नहीं है।
32. यात्री लिपट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
33. सेवा लिपट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
34. फायर लिपट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :-लागू नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :-लागू नहीं
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान :- स्कूल कैम्पस के अंदर खुला स्थान है।
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौडाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :-कोरिडोर बाधित नहीं है।
39. क्षैतिज निकास की स्थिति :-02
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- नहीं है।
41. तलघर में छत की दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टेलेशन/इत्यादि :- 10 फिट/सिढ़ी/प्रयाप्त है।
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं।
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :-किया गया है।
44. धूओं निकासी व्यवस्था :-नहीं है।
45. विद्युत अधिष्ठापन :- है (03 फैज)
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- निजी है।
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत :- जैनरेटर, इनर्वटर है।
48. एयर कन्डीशनिंग सिस्टम :- 05 स्पीलिट एवं 01 अदद विण्डो
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं।
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फायटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 के तालिका-7 के अनुसार) :-
20 अदद फायर एक्सटींग्यूसर क्रियाशील अवरथा में यथोचित स्थानों पर संस्थापित पाया गया।
51. स्वचालित जाँच और अर्लाइट सिस्टम (धूम संसूचक, हिट डिटेक्टर, अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :-
नहीं है।
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नहीं है।
53. नली रील :- नहीं है।
54. वेट राईजर्स :- नहीं है।
55. सूखी राईजर्स :- लागू नहीं है।
56. डाउन कमर :- नहीं है।
57. यार्ड हाईड्रेन्ट :- नहीं है।
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक(संख्या /कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं है।
59. छत टैंक(संख्या /कुल क्षमता-लीटर) :- 8,000 ली।
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रीक मुख्य पम्प/स्टैण्डबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- समरसेवल मोटर है।

61. पोर्टेल अग्निशमक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/शमता/गुणवत्ता/मैक/क्रमांक/एक्सालोसिव नं०/विनिर्माण वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- डीरीपी टाईप 05 कि०-10 अदद, एवीरी-06 किंग्रे०-04 अदद, गटर री ओ दू टाईप 09 ली०-02 अदद, री ओ दू टाईप-4.5 कि०-02 अदद, री ओ दू टाईप 02 कि०-02 अदद रिफिलिंग तिथि-11.06.2023
62. अग्नि नियन्त्रण कक्ष :- नहीं है।
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालिन योजना राहित) -फायर मॉक ड्रील किया गया है।
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं है।
65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:- नहीं

निर्देश/सुझाव दिया जाता है कि:-

1. पोर्टेल अग्निशमन यंत्रों का रिफिलिंग निर्धारित रामय पर कराना सुनिश्चित करें।
2. विद्युत वायरिंग की स्थिति कमज़ोर है जिसे सुधार की आवश्यकता है तथा विद्युत भार की जाँच साधा प्राधिकार रो समय-समय पर कराना आवश्यक है ताकि शॉट सर्किट जैसी अग्नि दुर्घटना न्यून हो।
3. बच्चों को अग्निसुरक्षा रांबधी जानकारियाँ हेतु रखोगन, पेटिंग प्रतियोगिता कराया जाना श्रेयस्कर होगा ताकि जागरूकता बढ़ी रहे।
4. सुरक्षा गाड़ी को अग्निशमन सेवा का संपर्क न० 7485805896 / 97 एवं 0641-2420202 से अवगत कराई जाये एवं अग्निशमन यंत्रों के संधारण एवं उपयोग करने के जानकारियाँ होना आवश्यक है।
5. अर्धवार्षिक अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रील करना आवश्यक है।
6. रसोई घर में कार्यरत कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों का परिचय आवश्यक है, कुकिंग गैस उपयोग करते समय विशेष सावधानियाँ बरती जाये।
7. रकूल कैम्पस में रिमेज एवं आपातकालिन सेवाएँ का न० सुरपट अक्षरों में प्रदर्शित कराई जाये।
8. विहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क (आच्छादित क्षेत्रफल 5001.37 x 03) = 15004.11 अर्थात् 15005/- रुपया का वैकं ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करें जो Director State Fire Service, Bihar Patna के नामित हो तथा त्रुटियों का निराकरण 15 दिनों में पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें।

कार्यालय अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी भागलपुर।

ज्ञापांक. ६२९...दिनांक...२०.६.२०२३

सेवा में,

वरीय जिला समादेष्टा

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी
भागलपुर।

महाशय,

अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र अवलोकनार्थ उपरथापित कृप्या।

विश्वासभाजन

४८४

२०.६.२३

Sub-divisional

Fire Station Officer
Bhagalpur

४८४

२१/६/२३

वरीय जिला समादेष्टा

सह

जिला अग्निशमन पदाधिकारी

भागलपुर